



AB 776

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków
Centralne Laboratorium
ul. Lindego 9, 30-148 Kraków, tel. 12-639-22-19
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
Nr 4436/2019

Data wydania sprawozdania: 27.08.2019

1. Zleceniodawca

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Kłaj 652, 32-015 Kłaj

Podstawa badań

zlecenie zewnętrzne numer: 993 z dnia 26.08.2019

2. Obiekt Badań

Nr próbki nadany w laboratorium: 4436: woda pitna / SUW 1, Szarów

rodzaj próbki^{k)} / miejsce pobrania^{k)}

Data pobrania próbki^{k)} / próbkobiorca 26.08.2019 / próbkobiorca Polcarg, Radosław Szczepanek (nr AK010)

Metoda pobierania próbki^{k)} PN-EN ISO 19458:2007^{N)}

Data przyjęcia do badania 26.08.2019

Data wykonania badania 26.08.2019-27.08.2019

Stan próbki / informacje od klienta bez zastrzeżeń / brak

3. Wyniki badań

L.p.	Badana cecha Metoda badawcza	Jednostka	Wynik badania	Wartość parametryczna ¹⁾
1	bakterie z grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014	NPL/100ml	0	0
2	Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014	NPL/100ml	0	0

^{k)} - informacje pozyskane od klienta

^{N)} - rodzaj działalności / badane cechy nie są akredytowane

¹⁾ - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. (Dz. U. 2017 Poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Centralne Laboratorium posiada zatwierdzenie metod do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wydane przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie decyzją nr 2/2019 z dnia 07.01.2019 r.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Centralnego Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Sprawozdanie autoryzował:

p. o. Kierownika Pracowni Biologicznej Anna Kempieńska-Żak

KIEROWNIK
Centralnego Laboratorium
Anna Kempieńska-Żak
Małgorzata Magiera

.....
Zatwierdził

Koniec sprawozdania